

ИДО № 52-КС-2024

ИАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

1. По проекту 0753-(19-115)-162_1.2-АР л. 11 предусмотрено использование профлиста НС35-1000-0,7 RAL 7046 для устройства козырька. В связи с отсутствием у поставщиков профлиста данной цветовой гаммы прошу согласовать применение одного из следующих цветов: RAL 7004, RAL 7005, RAL 7016, RAL 7024.
2. По проекту 0753-(19-115)-162_1,2-ВК л. 2 предусмотрено использование «Двухкомпонентная эластичная мембрана Masterseal М790» и «Двухкомпонентная грунтовка Masterseal Р770» для обработки внутренней поверхности дна и лотков колодцев. В связи с тем, что данный материал не поставляется на территорию Российской Федерации прошу Вас согласовать использование MasterProtect 1825 (тех. документацию см.приложение).

Ответ инициатора закупки:

На запрос претендента, сообщаем:

1. Согласовываем замену цветовой гаммы профлиста НС35-1000-0,7 RAL7024 на RAL7005 без внесения изменений в проектно-сметную документацию.
2. По использованию мастики обращаем внимание, что в проекте 0753-(19-115)-162/1,2-ВК на листе 2, в примечании 6 дано указание об обработке внутренней поверхности дна и лотков колодцев химически стойким покрытием без указания конкретной марки покрытия. Предложенное покрытие MasterProtect 1825 соответствует требованиям проекта.